

## ***Riktlinjer antagna av Miljö- och byggnadsnämnden MBN §14 2014***

### **Riktlinjer för hög- och normal skyddsnivå vid anläggande av enskilda avlopp**

#### **Förslag till beslut**

Riktlinjer för områden där hög skyddsnivå ska gälla vid anläggande av enskilt avlopp upp till 200 pe (personequivallenter) antas.

#### **Sammanfattning**

Hög skyddsnivå bör gälla vid särskilt känsliga områden. Både miljö- och hälsoskyddsaspekter ser olika ut beroende på vattnets känslighet för belastning, avstånd till vattnet, vattnets användningsområde och naturvärden. Kraven på högre reningsgrad kommer huvudsak att krävas vid nyanläggningar och inte vid redan etablerade avloppsanläggningar.

#### **Utredning/bedömning**

Följande områden i Sunne kommun ska generellt bedömas så att hög skyddsnivå gäller vid anläggande av enskilt avlopp upp till 200 pe:

- Inom Sunne kommuns fastställda skyddsområden för dricksvatten.
- Om anläggningen är belägen inom något av de områden som är utpekade i Länsstyrelsens rapport 2011:15 – *Enskilda avlopp, Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering*.
- Inom 50 m från strandlinjen till sjön Visten (Forshagas vattentäkt), eller inom 50 m från en bäck som mynnar i sjön Visten i de fall anläggningens utlopp är belägen inom vattentäktens skyddsområde.
- Inom 50 m från strandlinjen till ett vatten med höga naturvärden, där naturvärdet är känsligt för ökade närsalhalter.
- Nära en badplats
- Hög skyddsnivå är aktuellt att överväga om anläggningens utlopp är placerat inom 50 m från sjö eller vattendrag (Huvudvattendraget eller en vattenförande bäck som mynnar i huvudvattendraget).

I dessa områden gäller generellt att hög skyddsnivå är sannolik om utloppet (från 1 hushåll) mynnar omedelbart intill eller direkt i sjön/vattendraget. På längre avstånd, upp till 100 meter, är hög skyddsnivå sannolik om området har

tätare bebyggelse, har ett högre bebyggelsestryck eller om markens förutsättning är begränsad så att närings- och/eller smittämnen inte tas omhand av kringliggande omgivning optimalt. Detta gäller också om ansökan avser utsläpp från flera hushåll.

Hög skyddsnivå kan i enstaka fall bli aktuell även i andra områden, om lokaliseringen bedöms kunna påverka ett skyddsintresse negativt.

Ett åtgärdsprogram beslutades 2009 i Västerhavets distrikt. Programmet riktas till myndigheter och kommuner och innehåller en rad åtgärder av mer övergripande karaktär. Rörande enskilda avlopp finns en punkt som riktar sig till alla kommuner:

”33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.” (Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län)

I och med hög skyddsnivå kommer en mer avancerad reningsteknik att krävas av fastighetsägaren. Dessa är i dagsläget i regel dyrare att installera än en anläggning som ska klara normal skyddsnivå.

I övriga delar av Sunne kommun gäller normal skyddsnivå.

### **Underlag**

Utdrag ur ”Enskilda avlopp Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län”

Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS2006:7)

Tjänsteskrivelse 2014-02-05